

# Nachweis

## Bänder gemäß EN 1935 : 2002

Prüfbericht 10-000149-PB01-G01-03-de-01



Auftraggeber **WALA Sp. z o.o.**  
ul. Parkowa 16  
  
43-365 Wilkowice  
Polen

### Grundlagen

EN 1935 : 2002 Baubeschläge  
– Einachsige Tür- und Fenster-  
bänder – Anforderungen und  
Prüfverfahren

Bauprodukt	zweiteiliges Band
Bezeichnung	Zawias WX
Produktbeschreibung	2-teiliges Türband mit wartungsfreier Gleitlagertechnik
Bandlänge	86 mm bis 90 mm stufenlos einstellbar
Bandstiftmaterial	NIROSTA 0H18N9
Rollendurchmesser	30 mm
Bandstift-durchmesser	12 mm
Material	ALUMINIUM EN AW 6066 T66
Lappendicke	13 mm
Wartung	gemäß der Wartungsanleitung der WALA Sp.z o.o.; PL-43-365 Wilkowice
Besonderheiten	-/-

### Darstellung



### Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Anforderungen von Bändern gemäß EN 1935 : 2002.

Dieser Prüfbericht ersetzt **nicht** das EG-Konformitätszertifikat.

Die Bestimmungen aus EN 1935 : 2003 zur Kennzeichnung und Konformitätsbewertung der Bauprodukte sind zu beachten.

### Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Bauprodukte.

Das Bauprodukt ist gemäß EN 1935 : 2002 wie folgt zu klassifizieren:

Gebrauchsklasse	Dauerbetrieb	Masse der Prüftür	Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz	Bandklasse
4	7	7	0	1	4	1	14

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

### Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 18 Seiten

- 1 Gegenstand
  - 2 Durchführung
  - 3 Einzelergebnissen
  - 4 Beurteilung der Prüfergebnisse
  - 5 Gesamtbeurteilung
- Anlage 1 (9 Seiten)

ift Rosenheim  
10. Januar 2011

*Christian Kehrer*  
Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter

*A. Spreitzer*  
Alexander Spreitzer  
Produktingenieur  
Bauteile